



## Акт проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

город Ставрополь

«14» 08 2015 г.

Комиссия, образованная Приказом комитета образования администрации города Ставрополя № 600-ОД от 12.08.2015 «О проверке готовности муниципальных образовательных организаций к отопительному периоду 2015-2016 годов» в составе:  
Председателя: Букша Е.П. - руководителя комитета образования администрации города Ставрополя;

Заместителя председателя комиссии: Ляхова П.Н. – руководителя отдела развития инфраструктуры и комплексной безопасности администрации города Ставрополя;

Членов комиссии: Овчаренко Л.И. – главного специалиста отдела развития инфраструктуры и комплексной безопасности администрации города Ставрополя;

Куликова А.И. – начальника службы «Тепловая инспекция» ОАО «Теплосеть» в период с 17.08.2015 по 09.09.2015 в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 69 «Уникум»

(полное наименование образовательной организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Основного здания образовательной организации;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

ГОТОВ

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Тепловой пункт к отопительному сезону - готов

Система теплоснабжения к отопительному сезону - готова

Председатель комиссии:

Е.П. Букша

Заместитель председателя комиссии:

П.Н. Ляхов

Члены комиссии:

Л.И. Овчаренко

А.И. Куликов

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.  
М.П.



*(подпись, расшифровка подписи руководителя организации)*

**ПАСПОРТ**  
**готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов**

Выдан Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центру развития ребенка — детскому саду № 69 «Уникум» г.Ставрополя

(полное наименование образовательной организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:


1. Основного здания образовательной организации;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «04» 08 2015 г. № 69

М.П.



  
Е.П. Букша  
(подпись, расшифровка подписи и печать  
уполномоченного органа, образовавшего  
комиссию по проведению проверки  
готовности к отопительному периоду)

**А К Т**  
**проверки готовности систем теплоснабжения и оборудования ИТП**  
**к отопительному периоду 20 15 / 20 16 гг.**

г. Ставрополь

«07» августа 20 15 г.

Комиссия в составе: руководителя УК (ТСЖ, ЖСК) \_\_\_\_\_

(наименование)

в лице руководитель  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Мещеряков О.О.

представителя теплоснабжающей организации ОАО Теплосеть

(наименование организации)

в лице Нач. СТУ Кушников А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

представителя потребителя \_\_\_\_\_

(наименование организации)

в лице Зам. зав. по АИЧ Мельничук А.П.

(должность, фамилия, имя, отчество)

и представителя обслуживающей организации ОАО Теплосеть

(наименование организации)

в лице мастер АРТС УТЭС/з Телькин А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

провела проверку готовности к отопительному периоду МБДОУ ЦРР д/с № 69

«Умилец» Шевалева 18а

(наименование и адрес объекта)

1) проведение промывки системы отопления: проведена в 2015г

2) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии:

удовлетворительно

3) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции: отремонтированы, но требуют замены т.к. обработка установочными средами

4) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии, комплектация ИТП контрольно измерительными приборами:

манометры установлены исправны

5) наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем:

имеются.

6) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией  
отсутствует

7) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов:

ИТП №1 Элеватор № \_\_\_\_\_ Диаметр сопла \_\_\_\_\_ мм. Диаметр шайбы 9 мм.;

ИТП №2 Элеватор № \_\_\_\_\_ Диаметр сопла \_\_\_\_\_ мм. Диаметр шайбы \_\_\_\_\_ мм.;

ИТП №3 Элеватор № \_\_\_\_\_ Диаметр сопла \_\_\_\_\_ мм. Диаметр шайбы \_\_\_\_\_ мм.;

ИТП №4 Элеватор № \_\_\_\_\_ Диаметр сопла \_\_\_\_\_ мм. Диаметр шайбы \_\_\_\_\_ мм.;

Диаметр шайбы на ГВС 9,3 мм.

8) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель: \_\_\_\_\_

9) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации, теплопотребляющих установок:

сметерисамовое техническими ресурсами обеспечены  
обслуживание осуществил ИАД Теплосеть

10) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность:  
проведены

### ВЫВОД:

Тепловой(ые) пункт(ы) к отопительному сезону готов

Система(ы) теплопотребления к отопительному сезону готов

Руководитель УК (ТСЖ, ЖСК)


Представитель теплоснабжающей организации


Представитель потребителя

Представитель обслуживающей организации

Инженер-инспектор СТИ ОАО «Теплосеть»

Э.В. Алексеев

  
(подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Кузнецов С.А.  
(подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Мельников А.И.  
(подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Козлов С.В.  
(подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Кузнецов С.А.

  
Тепловая  
инспекция  
4  
2016.2017

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

