

Приложение  
к приказу управления образования  
администрации города Ставрополя  
от 01.10.2014 № 814-ОД

Акт  
проверки готовности муниципального дошкольного образовательного  
учреждения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 учебного года.

Полное наименование учреждения, тип, год постройки  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №69 "Звездочка", типовое, 1982 год постройки  
Адрес учреждения, телефон пер. Шевелёва, 189, 52-09-15, 52-21-94  
Фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением  
Мухоморова Ольга Александровна

Комиссией, утверждённой приказом управления образования администрации города Ставрополя от 01.10.2014 № 814-ОД в составе:

Букша Е.П., руководитель комитета образования администрации города Ставрополя, председатель комиссии, Переверзева В.В., заместитель руководителя комитета образования администрации города Ставрополя, Лобанкова Т.В., руководитель отдела дошкольного образования комитета образования администрации города Ставрополя,

проведена проверка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 учебного года.

Комиссией установлено следующее:

1. В 2013/14 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 4 групп с общим количеством воспитанников 216 человек.
2. Режим работы учреждения с 7<sup>00</sup> до 19<sup>00</sup>
3. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий)  
Штат укомплектован: педагоги - высшая категория - 11 чел, первая категория - 6 чел, вторая категория - 4 чел, без аттестации - 1 чел, соответствие должностной должности - 2 чел.
4. Территория дошкольного образовательного учреждения:
  - общая площадь 10888 кв.м
  - состояние ограждения, ворот, калиток удовлетворительное
  - состояние и площадь озеленения 7608,8 кв.м  
тротуарное покрытие - 2137,9 кв.м
  - состояние асфальтового покрытия территории и подъездных путей удовлетворительное

- состояние групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования игровые площадки укомплектованы игровым оборудованием, летние веранды закреплены за группами
  - санитарное состояние мусоросборников и площадки площадка имеется, мусоросборники окрашены
  - наличие и № договора о вывозе мусора договор №0089/Г от 31.12.13 СМЗЛ по вывозу твердых бытовых отходов, Фацин
  - общее состояние хозяйственных построек на территории нет
  - общее состояние наружного освещения удовлетворительное
5. Здание МДОУ:
- год постройки 1982г.
  - внешнее состояние здания удовлетворительное
  - тип и состояние кровли кровля - мягкая рубероидный ковер, состояние удовлетворительное
  - состояние отопительной системы и подогрева воды система стоп-ленки, центральная, удовлетворительное, в рабочем состоянии
  - состояние системы водоснабжения и водоотведения (канализации) удовлетворительное; через канализационно-насосную станцию перекачивается в центральную систему канализации, в рабочем состоянии
  - состояние внутреннего освещения и электросистем удовлетворительное, в рабочем состоянии
  - состояние окон и естественного освещения удовлетворительное
  - состояние вентиляции (естественной и принудительной) удовлетворительно
  - наличие акта промывки и опрессовки отопительной системы имеется
  - наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.) имеются пожарные краны, пожарные рукава, огнетушители, пожарной шланг
  - состояние запасных выходов удовлетворительное
  - наличие планов эвакуации при пожаре имеются
  - состояние охранно-пожарной сигнализации удовлетворительное
  - наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления сопротивления изоляции электропроводов) и замечания лаборатории имеется, проведена проверка состояния заземления, изоляции электрооборудования
  - качество проведенного ремонта текущего - удовлетворительное

6. Готовность и санитарное состояние внутренних помещений:

- групповых комнат удовлетворительное, все групповые помещения готовы к началу учебного года
- специально оборудованных помещений для организации учебных занятий

музыкальной зал, фитобар, кабинет социального педагога и психолога, логопункт, исторический кабинет, медицинский блок, спортивный зал

- спортзала удовлетворительное
- зала для музыкальных занятий удовлетворительное
- качество проведенного ремонта удовлетворительное

7. Готовность, санитарное и техническое состояние пищеблока:

- технологического оборудования имеется, удовлетворительное
- холодильного оборудования имеется, удовлетворительное
- кухонного инвентаря и посуды имеется, удовлетворительное
- условия для хранения продуктов хранятся согласно санитарным нормам и правилам
- условия для мытья посуды имеется центральное горячее водоснабжение, на период отключения горячего водоснабжения предусмотрена водонагреватель
- наличие и состояние аварийного титана нет
- качество проведенного ремонта удовлетворительное

8. Готовность, санитарное состояние и оснащение медпункта:

- наличие необходимого медоборудования, его состояние удовлетворительное
- наличие и состояние комнаты для заболевшего ребенка имеется изолятор
- качество проведенного ремонта удовлетворительное

9. Новое в оформлении и оборудовании ДОУ:

Выполнен капитальный ремонт пищеблока с заменой технологического оборудования. Приобретено следующее технологическое оборудование: пароконвектомат, ЧМД, тостер, картофелегнетка, электромясорубка, электрокотёл, овощерезка, три среднетемпературных холодильника, металлические столы в количестве 12 шт, стол с буковой столешницей. Заменена электропроводка на пищеблоке на 3-х фазную для подключения оборудования, и на 1-но фазную в три провода для освещения.  
На прачечную приобретена стиральная машина.  
Восстановлено ограждение по границе пер. Шевелёва с использованием готовой металлоконструкции.  
Восстановлена кровля над прогулочным навигонном 1-ой младшей группы.  
В средней группе №4 выполнен текущий ремонт игрового и спального помещений.  
Над двумя групповыми помещениями выполнен ремонт мягкой кровли - полностью заменён верхний слой мягкой кровли. Заменено покрытие полов из линолеума в игровых помещениях 3-х групп. Приобретена новая архитектурная форма для 5-ти детских игровых площадок.  
Приобретено 26 комплектов постельного белья, 47 подушек, 125 полотенец.

